

МОНТАЖНАЯ СХЕМА ТОПАЗРО ТПР.

Вид сбоку





Схема №1




| Габаритные размеры ТОПАЗРО ТПР | |
|--------------------------------|---------|
| Длина | 2160 мм |
| Ширина | 2200 мм |
| Высота | 3000 мм |
| Вес | 780 кг. |

1,2-варианты входа сточной (вод трубы) монтируется при ш/ч, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе (изготовителе)
 - выход чистой воды (труба Ø 32 монтируется по месту, в любую сторону по усмотрению заказчика)
 Монтажные и земляные работы проводятся согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

| Пояснение к схеме №1 | | | |
|----------------------|------------------|-----------------------|-----|
| | От выгребной ямы | От подстанции вручную | |
| Вход сточной воды | 1500 | 2000 | 250 |
| Выход чистой воды | 250 Ø | 270 Ø | 50 |

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработчику колодезья и монтаж станции производить при условии соблюдения правил техники безопасности при работе с армирующей бетонной плитой. Производить нормативной документации. Монтаж станции производить на армирующей бетонной плите с песчаной подушкой, стенки не подвергать ударам, отсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.
 * При определении отметки ур. земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы. Колодезь могут привести к изменению отметки ур. земли.
 Станция устанавливается на песчаную подушку, которая насыпается на плиту 80-100мм Песок - ГОСТ 8736-93



| Согласовано: | | |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|------|------------------------|---------|------|
| Изм. | | Кодич. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| Разработчик | | Шилец А.А. | | | | |
| Проектировщик | | Славков С.А. | | | | |
| Тех. директор | | Бодкин В.В. | | | | |
| Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»® | | | | | | |
| Локальные очистные сооружения | | | | | | |
| V = 7 м³ / сут | | | | | | |
| ТОПАЗРО - ТПР | | | | ООО "ТОПОЛ-ЭКО Сервис" | | |